

IMOBILULUI LOTUL 29- extravilan Scara 1 : 1000

Nr.Cadastral	Suprafata masurata	Adresa : Craiova
21960/29	480	T 62 P 35, Jud. Dolj
Cartea funciara nr.55620		

Nr. parcel	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Valoare de impozitare (lei)
29	A	480	
Total		480	

Cod constr.	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare (lei)
Total		

Pct.	E (m)	N (m)
53	317366.162	404669.823
55	317367.770	404686.245
56	317338.222	404683.479
54	317336.586	404667.059

Conducta distributie P.M. existenta
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat pe Cale privata de
acces din str. Ionel Teodoreanu, in
carosabil (balast)



LEGENDA

IMPREMUIRE - LIMITA DE PROPRIETATE
Racord gaze nat. P.M. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7,0m

PR proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

CONSILIER

Adrian Elena MORARI

INDICI DE REFERINTA

SUPRAFATA TEREN Steren = 480,00 mp

Executant : B. SITUATIA EXISTENTA
Sconstr. = 0,00 mp
Sdesf. = 0,00 mp
P.O.T. = 0,00 %
C.U.T. = 0,00

SITUATIA PROPUSA
Sconstr. = 120,00 mp
Sdesf. = 150,00 mp
P.O.T. = 0,00 %
C.U.T. = 0,31

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

Se confirma suprafata din masuratori si introducerea
imobilului in SITUATIA PROPUSA

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{racord} = 0.0037m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul operatorului licentiat.

LEGENDA:

- GMP — Conducta distributie gaze naturale PM existenta, montata ingropat
- g — Racord gaze naturale PM proiectat, montat ingropat
- — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Ionel Teodoreanu, nr. 21, jud. Dolj
- — Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR 3 construire
Anexa la autorizatia de
Nr. 451
Arhitect gel.

UDROIU
DUMITRU VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 5092032/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE tip EGD
Leg. nr.: 5092032/2020.12.2020

NASTASIE GABRIEL
ROMANIA
ANRE
V20/200221
A.S. V.G.D.E.F.G.
VERIFICATOR

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19993/15.02.2021			Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru CIUCA MARIAN	Pr. nr. 230/2023
Inst. aut. ANRE:	ing. UdROIU Dumitru-Valentin			Amplasament: loc Craiova, str. Ionel Teodoreanu, nr. 21, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C.
autorizatie nr.:	211180052/2018 tip PGD			Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE si POST REGLARE PM/PJ	PL. Nr. G_02
Specificatie	Nume: ing. Valentin UdROIU	Semnatura:	Scara: 1:1000 (A3)	Titlu planşa: PLAN DE SITUATIE	Rv. 00
Sef proiect	ing. Valentin UdROIU		Data: 04.2023		
Proiectat	ing. Florin Floroiu				
Desenat					