

CALCULUL SUPRAFEȚII ICc
SISTEM DE PROIECTARE STEREO 1970°


Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	318083.647	405720.150
2	318083.455	405739.643
3	318063.575	405736.431
4	318063.477	405716.421

S=400mp

CALCULUL SUPRAFEȚII CI
SISTEM DE PROIECTARE STEREO 1970°

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
5	318071.948	405727.607
6	318080.878	405728.729
7	318079.850	405736.915
8	318070.920	405735.793

S=74mp



Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Valoarea de impozitare [lei]	A Date referitoare la teren
1	CC	400		
Total		400		

Cod	Suprafata construita la sol [mp]	Valoarea de impozitare [lei]	B Date referitoare la constructia
C1	74		

LEGENDA:

- Gr — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- ⊙ — Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in finda agrementala la limita de proprietate
- v — v — Limita incinta imobil Craiova, Alea 2 Cocosului nr. 19, jud. Dolj
- ▨ — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora
- Se monteaza rasfustatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul rubunilor de protectie

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA

S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA

CUI RO30670681 ; J16/1498/2012
 Autorizatie PDSB nr. 23462 / 28.05.2029
 str. Imparatul Traian, nr. 166
 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

ENGIE ROMANIA S.A.
 pentru PASCU ALIN CONSTANTIN
 Craiova, Alea 2 Cocosului nr. 19, jud. Dolj

Proiect nr. 97

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara:	Titlu planșă:	Faza:
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian		1:500		DTAC.
PROIECTAT	Aut. 212160376/2026 PGD				
DESENAT	Ing. Tudorache Lucian		Data: Decembrie 2024	PLAN DE SITUATIE -	Planșa nr. G1

RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ

PLAN DE SITUATIE -

Planșa nr. G1