

Anunt publicitate a continutului Autorizatiei de Construire

Nr. 79 / 03.01.2024

Data afisarii: 03.01.2024

In temeiul prevederilor LEGII nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 7 alin. (23^1) Primaria Municipiului Curtea de Arges, in calitate de emitent al Autorizatiei de Construire nr. 90/2023, publica urmatoarele informatii referitoare la conditiile necesar a fi indeplinite de solicitanti:

In conformitate cu datele Documentatiei tehnice autorizate:

NUMAR AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DATA EMITERE		90/11.12.2023	
TITLUL/DESCRIEREA PROIECTULUI		EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE REDUSA PRESUNE PENTRU BEU NINA, STR. MIOARELOR, NR. 11, retea exclusiv subterana	
PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI P.O.T.		•	
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI C.U.T		•	
RETRAGERILE CONSTRUCTIILOR DE LA LIMITELE DE PROPRIETATE		•	
		•	
		•	
		•	
SUPRAFETE CONSTRUCTIE	CONSTRUITA LA SOL	•	
	CONSTRUITA PE FIECARE NIVEL	•	
	CONSTRUITA DESFASURATA	•	
REGIM DE INALTIME		Rețele edilitare	
NUMAR NIVELURI SUBTERANE/SUPRATERANE		0	
INALTIME LA CORNISA/MAXIMA		•	
AVIZUL AUTORITATII COMPETENTE IN DOMENIUL PROTEJARII MEDIULUI		Clasarea notificarii 21933/19.10.2023	
AVIZUL AUTORITATII COMPETENTE IN DOMENIUL PROTEJARII PATRIMONIULUI CULTURAL		Nu este in zona protectie monument istori/zona protejata	

Intocmit,




Afisat,



C

BEU NINA
Q = 4,31 mc/h

Dn 63 mm
L = 17,0 m



- A — CONDUCTA APA EXISTENTA
- G — CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE R.P. DIN POLIETILENA PE100/SDR 11, Dn 63mm, EXISTENTA
- G — CONDUCTA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE R.P. DIN POLIETILENA PE100/SDR 11, Dn 63mm, L = 17m, PROIECTATA
- PC PUNCT CUPPLARE(MUFA PE100/SDR 11, Dn 63mm)
- CT CAPAT TERMINAL(CAPAC BOMBAT PE100/SDR 11, Dn 63mm)
- Gb — BRANSAMENT GAZE NATURALE R.P. DIN POLIETILENA PE100/SDR 11, Dn 32mm, L = 4m, PROIECTATA
- $\frac{G}{T.F.}$ TUB DE PROTECTIE DIN OL \varnothing 3", PREVAZUT CU RASUFLATO \varnothing LA CAPETE, L = 3m
- O P.R.M. POST REGLARE-MASURARE GAZE PREVAZUT CU CONTOR G 4

Referat de verificare/Raport de expertiza tehnica
titlu / nr. / data

Beneficiar S.C. "DISTRIGAZ SUD RETELE" S.R.L.

Client: BEU NINA

EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE REDUSA PRESIUNE

Stuđu Măreștar nr. 11, Municipiul Cuftea de Argeș, județul Argeș

Verificator / Expert	Nume	Semnatura
S.C. "PROTERMGAZ" S.R.L. - PIESTI Autorizatie A.N.R.E. nr. 19057	Ing. Stan Dorin	[Signature]
PROIECTAT: Ing. STAN DAN LAURENTIU AUTORIZAT GAZE PGD - nr. 2092005/17.11.2017	Ing. Stan Dorin	[Signature]
VERIFICAT: Ing. STAN DORIN	Ing. Stan Dorin	[Signature]