

NOTA:


In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida 0,50mx1,00m

Categoria de importanta a lucrărilor este „C” construcții de importanta normala

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora

LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11 ,De 90 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din PE100-SDR11 ,De 90 mm , Ltot=4,00 m , propusa
- g — Racord gaze naturale redusa presiune , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , L = 3,00 m , propus (G10-S300-G4)
- — — — — Limita proprietate solicitant
- PRM Post reglare, propus
- Rasufiatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) punct cuplare
- (B) cap terminal
- A-B Ltot 4,00m



NOTA:

Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm in proiectie verticala, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA:

Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Calea Bucuresti exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. proiectant: ing. DOBRE MARIAN
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 205220224/2027

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/02-VA-ROMANIA
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	ing. Dobre Marian	
PROIECTANT	ing. Dobre Marian	
DESENAT	ing. Paraschiv Ionu	

EXECUTANT (operator economic)
ing.
Inst. aut. executant:
Inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.


BARBU ROBERTO COSTINEL
CRAIOVA, str. CALEA BUCURESTI ,
nr. 114F, jud. DOLJ

ISCARA
1500
DATA
2025
R.: 205220

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE PR/PJ CU L=3,00 m CORP C1

PLAN DE SITUATIE

G1
Faza:
DTAC
Pr. nr.
206/2024



ANDREI SILVIU
AUTORIZAT GAZE NATURALE
Data de valabilitate: 20.12.2020 - 19.12.2025