


PLAN SITUATIE - SCARA 1:500




NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”
construcții de importanta normala




SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.



LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, existenta
- 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 63 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm, L=5,00 m, SR EN 1555-1 :2011; SR EN 1555-2 :2011
- 4-Manșon protector din PE, dn140mm, cu rol de rasuflatoare.
- 5-Caput de bransament fara anod de protectie (reiser), 2" x 63 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitate L 245 PSL 1 conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011; SR EN ISO 15848-1 :2011
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama O2", SR EN 331:2002
- 7-Robinet de contor, SR EN 331:2002 /A1:2011
- 8-Regulator de presiune pentru consum rezidential, PN50-50 PM-PJ (25mbar), Q=65,00 Nmc/h.
- 9-Mufe PE100-SDR11 Dn63, conform SR EN 1555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011
- 10-Cofret metalic echipat pentru reglarea presiunii
- 11-Filtru gaze naturale DN 50
- 12-Post reglare
- Limita de proprietate



PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)
Inst. aut. executant:
Inst. aut. ANRE, EGD nr.

CRAIOVA, J16/3102/92	SUCPI BAK SRL CRAIOVA, str. ELENA TEODORINI, nr. 51, BL. C7 jud. DOLJ	G1
RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ	Faza: PAC	
PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA	Pr. nr. 544/2020	