



- Gr — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
- g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in finda agrementata la limita de proprietate
- v v v Limita incinta imobil Craiova, str. 13 Septembrie nr. 14B, jud. Dolj
- //// Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei sa lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora
 - Proba de etansitate la presiune de 1 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflator in dreptul imbinarii suflate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip EGD
 Legitimatie nr. 512151142
 Perioada de valabilitate
 20.12.2015 - 19.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei sa lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru SC DRAMAD CONS SRL	Proiect nr. 1812
Amplasament:	Craiova, str. 13 Septembrie nr. 14B, C3, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect:	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	Planşa nr.
Titlu planşa:	PLAN DE SITUATIE	